

Webseite Fläsch - PDF

Wasserinformationen

Information zum Trinkwasser 2009

Versorgte Einwohner 590

Hygienische Beurteilung Alle 16 mikrobiologischen Proben lagen innerhalb der Vorschriften. Das Wasser ist hygienisch einwandfrei.

Gesamthärte des Grundwassers 36.5 °fH (hart)

Beachten sie bitte die entsprechende Waschmitteldosierung

Chemische Beurteilung Nitratgehalt der Grundwassers 16.7 mg pro Liter

Der Toleranzwert liegt bei 40 mg pro Liter Trinkwasser

Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss der Lebensmittelgesetzgebung

Herkunft des Wassers 100 % Trinkwasser aus dem Grundwasser

Zweckverband Falknis

Andrea Meisser, Brunnenmeister

Weitere Auskünfte

Werkhofstrasse 14

7304 Maienfeld

Tel. 079 704 99 39

Fax 081 330 15 17