



Wasserversorgung Fläsch

Information zum Trinkwasser 2017

Versorgte Einwohner 774

Hygienische Beurteilung Alle 9 mikrobiologischen Proben lagen innerhalb der Vorschriften. Das Wasser ist hygienisch einwandfrei.

Chemische Beurteilung Gesamthärte der Falknisquellen 14.0 °fH (weich)
Gesamthärte des Grundwassers 36.3 °fH (hart)

Die Wasserhärte kann bis ca. 38.0 °fH erreichen

Beachten Sie bitte die entsprechende Waschmitteldosierung.

Nitratgehalt der Falknisquellen 1.3 mg pro Liter
Nitratgehalt des Grundwassers 12.9 mg pro Liter
Der Toleranzwert liegt bei 40 mg pro Liter Trinkwasser.
Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss der Lebensmittelgesetzgebung.

Herkunft des Wassers Quellwasser gefiltert 97.6 %
Grundwasser 2.4 %

Weitere Auskünfte Bauamt Maienfeld
Andrea Meisser
Brunnenmeister
Balatrain 1
7304 Maienfeld
Tel. 079 704 99 39

Maienfeld, 30. Juli 2018